


Konstruktivno potrdilo		
Proizvajalec opreme: TRACON BUDAPEST KFT		Preizkusni standard: MSZ EN 61439-1; MSZ EN 61439-3
Identifikacija opreme: Serijska proizvodnje po datumu		
Proizvodna številka: Serijska proizvodnje po datumu		
Objekt: ---		
Poimenovanje opreme: TDB01-6MV, TDB02-6MV, TDB03-12MV, TDB04-11MV, TDB05-6MV, TDB09-12MV, TDB10-11MV, TDB12-12MV, TDB13-16MV, TDB14-11MV, TDB15-12MV, TDB16-6MV TDB-03-12MVA, TDBS-..., TDB10-11MVSK, TDB12-12MVSK, TDBFR01, TDBFR02, TDB02-12MVK, TDB13-16MVK, TDB15-12MVK		
Predmet preizkusa	Pripadajoča točka iz standarda	
Trdnost materialov in komponent	10.2	
Odpornost na korozijo	10.2.2	Ustreza zahtevam standarda
Izolacijski materiali	10.2.3	Ustreza zahtevam standarda
Termična stabilnost	10.2.3.1	Ustreza zahtevam standarda
Preizkus izolacijskih materialov z grelno iglo	10.2.3.2	Ustreza zahtevam standarda
Odpornost na UV žarke	10.2.4	Ni relevantno, ni za zunanjo uporabo....
Dvig	10.2.5	-
Odziv na mehanske obremenitve	10.2.6	
Oznake	10.2.7	Ustreza zahtevam standarda
IP stopnja zaščite ohišja	10.3	IP44
Poti uhajavih tokov in premostitvene razdalje	10.4	Ustreza zahtevam standarda
Zaščita pred tokovnim udarom	10.5	Ustreza zahtevam standarda (10.11.2.a) $I_{cw} < 10kA_{eff}$ ali $I_{cc} < 10kA$
Kratkostični preizkus zaščitnih tokokrogov	10.5.3	Ustreza zahtevam standarda (10.11.2.a) $I_{cw} < 10kA_{eff}$ ali $I_{cc} < 10kA$
Naprave in komponente	10.6	Ustreza zahtevam standarda
Notranji tokokrogi in priključitve	10.7	Ustreza zahtevam standarda
Priključitve na zunanje vodnike	10.8	Ustreza zahtevam standarda
Električna trdnost/Dielektrične lastnosti	10.9	
Napetostna odpornost pri obratovalni frekvenci	10.9.2	Ustreza zahtevam standarda
Odpornost na udarno napetost	10.9.3	Ustreza zahtevam standarda
Preizkus na segrevanje	10.10	Ustreza zahtevam standarda
Kratkostična odpornost	10.11	Ustreza zahtevam standarda (10.11.2.a) $I_{cw} < 10kA_{eff}$ ali $I_{cc} < 10kA$
EMC kompatibilnost	10.12	Ustreza zahtevam standarda
Mehansko delovanje	10.13	Ustreza zahtevam standarda
Zagotavljanje podatkov, oznake, ožičenje, delovanje in preizkusi delovanja		Ustreza zahtevam standarda
Zaščitni razred glede dotika	10.14	Razred zaščite pred dotikom: I. 

Budimpešta, 03. 02. 2025

Prevod je temeljil na izvornem madžarskem / angleškem gradbenem certifikatu.


 Marjeta Gerencner
 Direktorica podjetja Tracon Lendava d.o.o.